

**ANEXO 3
TABELAS**

**Seção I
Tabela de Prismas de Ventilação e Iluminação**

TABELA I		
Altura Máxima da Edificação (m)	Compartimento Permanente (m)	Compartimento Transitório (m)
3,00 m	3,00 x 3,00	2,00 x 2,00
6,00 m	3,00 x 3,00	2,00 x 2,00
9,00 m	3,00 x 3,00	2,00 x 2,00
12,00 m	4,50 x 4,50	2,50 x 2,50
15,00 m	5,70 x 5,70	5,10 x 5,10
18,00 m	5,70 x 5,70	5,10 x 5,10
21,00 m	7,60 x 7,60	6,80 x 6,80
24,00 m	9,50 x 9,50	6,80 x 6,80
27,00 m	9,50 x 9,50	8,50 x 8,50
30,00 m	12,50 x 12,50	8,50 x 8,50

**Seção II
Tabela de Afastamentos Laterais e Fundos**

TABELA II	
Altura Máxima da Edificação (m)	Afastamento lateral/fundos (m)
Até 6,00	1,5
De 6,01 até 12,00	2
De 12,01 até 18,00	3
De 18,01 até 24,00	4
De 24,01 até 30,00	5

**Seção III
Tabela de Largura Mínima da Pista de Rolamento de Acesso às Vagas**

TABELA III	
Ângulo de Interseção da Vaga	Largura Mínima
Paralela à pista	3,00 m
Ângulo a 30°	3,00 m
Ângulo a 45°	3,50 m
Ângulo a 60°	4,00 m
Ângulo a 90°	4,50 m

Seção IV
Tabela de Área de Acumulação e/ou Local de Espera em Estacionamentos

TABELA IV		
Área de estacionamento	Local de espera dos veículos (m)	Número mínimo de canaletas de espera
Até 1.000,00m ²	10,00m de comprimento por 4,00m de largura	1
De 1.001,00m ² a 2.000,00m ²	15,00m de comprimento por 4,80m de largura	1
De 2.001,00m ² a 5.000,00m ²	20,00m de comprimento por 7,00m de largura	2
5.001,00m ² ou mais	25,00m de comprimento por 9,00m de largura	2